XY01220222

合同编号：GDZHC2201160CGN00

中共珠海市委政法委员会
珠海市政法信息网机柜空间使用服务项目
合同

GDZHC2201160CGN00

甲　　方：中共珠海市委政法委员会

乙　　方：中国电信股份有限公司珠海分公司

珠海市政法信息网机柜空间使用服务项目需使用 4 个机柜空间服务，甲乙双方经友好协商，在平等互利的基础上，达成以下条款，供双方信守：

第一条　项目 概况

1、项目名称：珠海市政法信息网机柜空间使用服务项目

2、项目地点：　珠海市

3、建设单位：　中国电信股份有限公司珠海分公司

4、服务内容：　租赁机柜，详见附件《服务清单》。

5、质量等级：　国家规定的合格标准

6、合同价款：（小写）￥209440

（大写）人民币：贰拾万零玖仟肆佰肆拾元整

第二条　甲方责任

1、协助乙方维护实施现场安全，避免人为破坏。

2、负责与有关部门的联系和协调。

第三条　乙方责任

1、负责珠海市政法信息网机柜空间使用服务项目机柜租用的实施。

2、按技术标准，组织实施，保质保量。

3、甲方在乙方机房上线运行的设备、系统、数据、线路等具有安全保密要求，乙方不得擅自进行拍照、拷贝、宣传等任何可能会泄密的操作或其它影响上述设备系统正常运行的操作，同时乙方必须禁止非甲方管理人员对上述设备系统的任何同类操作。

4、协助甲方管理人员进行基本的设备和线路维护管理工作。

GDZHC2201160CGN00

第四条　付款方式

合同签订后 30 个工作日内，甲方一次性向乙方支付 11 个月 IDC 机柜空间服务费。

乙方银行账户信息：

开户名:中国电信股份有限公司珠海分公司

开户行：珠海工商银行华发支行

银行账号：2002020109022118640

第五条　租赁期

本合同确定的服务期 11 个月，自本合同签订从 2022 年 2 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日计算。

第六条　违约责任

由于乙方原因造成甲方项目泄密或甲方生产环境遭受破坏的，乙方必须承担相应的责任。

第七条　不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条　争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决，争议应提交珠海仲裁委员会裁决。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

第九条　附则

1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

2、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。

GDZHC2201160CGN00

甲方：中共珠海市委政法委员会

乙方：中国电信股份有限公司珠海分公司

法定代表人：

或委托代理人：

签约时间：2022年02月01日

法定代表人：

或委托代理人：

签约时间：2022年02月01日

GDZHC2201160CGN00

附件：

服务清单

一、机柜空间服务内容及价格

序号	服务名称	服务内容	数量（柜）	机柜空间服务地址	柜/月/元	柜/11个月/元
1	IDC机柜空间服务	机柜空间：42U/机柜。严格按照ISO27001进行管理、维护。	4	中国电信珠海分公司信息大厦8楼IDC公众1机房	4760	209440

二、技术指标及服务参数

序号	服务标准及参数要求
1	机柜： IDC机柜空间（含机柜，标准42U机柜）
2	电源：标准机柜供电10A/机柜，送点位10插口/机柜，一级配电（双直流配电 ，240V高压直流 ），双直流供电（16V倍直流电源），UPS供电7*24小时不间断供电，柴油发动机备用供电，发电机组具有自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能;提供紧急事件服务双路配电插座,标准机柜供电不低于10A/机柜（不含高密设备），同时满足设备实际需要， 送电信10插口/机柜
3	空调：垂直下送风空调服务，1：1空调冗余 空调系统：采用恒温恒湿机房专用空调，温度保持范围：23℃±2℃，湿度范围：40%-70%；
4	监控：设置IDC机房专用门禁监控系统，并配有IP摄像监控系统。机房内部7*24 小时视频监控系统，监控录像保存时间≥2周；
5	地板：下空式运营商级静电地板；
6	承重：1吨/平方米
7	抗震：机房建筑耐久年限为70年，防震设防等级为甲级，抗震级别≤8级
8	消防：“威士达”级火警预防系统，七氟丙烷气体灭火，采用自动气体消防系统，安装有自动烟雾告警系统，具有完整的中英文消防处理指引、消防警示、紧急

GDZHC2201160CGN00

	撤离通道和疏散指示；
9	照明系统：机房保持充分的市电照明，照明度满足设备正常运行和维护的要求外，备有应急照明设备；
10	防雷击：有完善的直击雷防范和电磁屏蔽措施；
11	综合布线规范：不同类型线分开走线，布线工整
12	机房专业工程师值守； 工程师不定期巡检服务（每天至少一次）
13	DC 机房为专用封闭式管理机房；7×24 小时的园区保安巡逻、园区监控录像、监控屏幕实时监控等确保机房选取位置园区的整体安全。
14	专用门禁系统保障机房安全，记录保存时间大于 1 年

GDZHC2201160CGN00